



## 麻薩諸塞州薩默維爾市

檢查服務局

**KATJANA BALLANTYNE - 市長**

### **FOG 常見問題**

#### 1. FOG 代表什麼？

FOG 代表脂肪、油類及油脂。

#### 2. 為何要現在推出此新法規？市府的目標是什麼？

依環保局 (EPA) 的命令，並配合麻薩諸塞州環保署 (DEP) 規定，薩默維爾市健康局 (BOH) 最近實施修改的脂肪、油類及油脂 (FOG) 預處理規範。此命令為了因應廢水中這些物質的含量增加。此外，若未採行適當的 FOG 管理技術，市內老舊的基礎設施可能會不堪負荷。

#### 3. 哪些行業類型會受此影響？

會產生脂肪、油類及油脂的 2 類食品準備機構和非食品準備機構的現有和新行業將會受到影響。

#### 4. 此規範是否具強制性？如果有，何時生效？

食品準備機構如要獲得檢查服務局的營業許可證，就必須在申請許可的流程中提供 FOG 管理計畫。必須在 2023 年更新週期內提交。

#### 5. 申請步驟為何？

登入您的 Citizen Serve 帳戶，繼續更新/申請程序，並提交 FOG 管理計畫申請書（以及申請文件列出的輔助文件）。就是這麼簡單！

#### 6. 是否需要支付費用？費用會用於哪裡？

此費用已包含在目前的更新費用。這些費用將用於支付人員審核申請所花的處理時間。

## 技術相關常見問題

7. 我是否可以自行安裝，還是我必須僱請有證照的水管工人？

需要由有證照的水管工人安裝 FOG 管理裝置。[在這裡](#)查看他們的證照。

8. 如果我沒有廚房的管路配置圖，是否可用其他替代的文件？例如相片、規格書等？

可使用相片和規格書，但是強烈建議申請人取得平面圖以利檢查員明確評估 FOG 系統。

9. 隔油池大小是否重要

安裝的 FOG 管理裝置 (FMD) 的油脂滯留量針對每分鐘加侖的流量不得少於 2 磅油脂。除油器的額定容量不得少於個別固定裝置容量 (以加侖為單位) 的 40%。室外裝置的最小大小應等於 24 小時期間的最大每日流量 (使用 310 CMR 15.00 計算)，但不得少於 1,000 加侖。